

2023年4月6日
東海旅客鉄道株式会社

岐阜県中津川市千旦林の一部地域における上水道の濁り発生について

2023年4月5日（水）14時30分頃、中央新幹線岐阜県駅（仮称）ほか新設工事において、同工事に伴う上水道の付替えに向けた準備工事の際、岐阜県中津川市千旦林の一部の地域で上水道の濁りが発生しました。

1. 発生日時

2023年4月5日（水）14時30分頃

2. 工事場所

中央新幹線岐阜県駅（仮称）ほか新設工事ヤード内

※住所：岐阜県中津川市千旦林地内

3. 施工会社

中央新幹線岐阜県駅（仮称）ほか新設工事共同企業体

（代表構成員 大成建設株式会社）

（構成員 ジェイアール東海建設株式会社、大豊建設株式会社）

4. 原因

上水道の付替えに向けた準備工事の際、仮設上水道管の管帽（キャップ）が外れ、短時間出水し、既設上水道管の圧力が変化したことで、濁りが発生したと考えられますが、詳細は調査中です。

5. その他

- ・上水道を管理する中津川市にて濁り発生直後から対応が行われ、4月5日（水）18時頃から22時40分頃まで給水所が開設されました。
- ・中津川市によると、現在は上水道の濁りは解消しており、現時点で濁り水による健康被害の報告はないとのことです。