

2023年11月30日  
東海旅客鉄道株式会社

## 東海道本線 名古屋駅構内 高架橋上建屋周辺からのモルタル片落下について

2023年11月30日（木）15時42分頃、東海道本線 名古屋駅構内の高架橋の下で、高架橋上の建屋周辺から落下したモルタル片を当社の社員が発見しました。

1. 発見日時 2023年11月30日（木）15時42分頃
2. 発生場所 東海道本線 名古屋駅構内  
住所：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目付近
3. 落下物
  - ・総重量 : 約3.0kg
  - ・最大の大きさ : 約27cm×約9cm×約7cm
  - ・最大の重さ : 約1.6kg
4. 原因
  - ・調査中
5. その他
  - ・通行された方がお怪我をされたとの情報はありません。
  - ・落下元から地面までの高さは約5.7mです。
  - ・モルタルは建屋と高架橋の間の隙間を埋めるために使用していたものです。
  - ・高架橋と建屋の安全・強度に問題はなく、列車運行にも影響はありません。
  - ・当該箇所の処置および緊急点検を実施し、安全に問題ないことを確認しております。



落下していた場所



落下していたモルタル片