

2024年1月25日

京王電鉄株式会社

【お詫び】 1月25日 京王線・一部区間運転見合わせについて

1月25日（木）11時00分頃、京王永山変電所にて発生した地絡故障により、京王線の一部区間で運転見合わせが発生しました。

ご利用のお客様、関係各位にはご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

詳細は下記のとおりです。

記

1. 発生日時

2024年1月25日（木） 11時00分頃

2. 原因

京王永山変電所設備点検作業中の地絡故障による停電のため

3. 経緯

11時00分頃 : 京王永山変電所設備点検作業中の地絡故障により、稲城駅～橋本駅間の上下線で架線停電が発生し、調布駅～橋本駅間で運転を見合わせました。

13時00分頃 : 運行確保に向けた諸点検を行い、京王線全線で運転を再開いたしました。

4. 対応

点検作業における手順等を見直すなど、再発防止の徹底を図ります。

以上