



2024年2月14日  
JR北海道釧路支社

## 駅乗換こ線橋通路部内からの天井材落下について

本日5時30分頃、釧網線 知床斜里駅において、当社運転士が駅乗換こ線橋通路部内で天井材が落下しているのを発見しました。

当社土木社員が現地を確認したところ、駅乗換こ線橋の天井材（石膏ボード）の一部が駅乗換こ線橋通路部内に落下したものであることが判明しました。

その後、当該こ線橋の緊急点検を行い、その他に落下の恐れが無いことを確認しました。  
なお、この落下物によるけが人はいません。

[住 所] 北海道斜里郡斜里町港町17番  
※落下高さ 約2.5m

[落下物] 落下物の個数 : 1枚  
落下物の大きさ : 約910mm × 約455mm × 約9mm  
落下物の重量 : 約4.8kg

写真1 落下箇所



写真2 落下した石膏ボード

