

平成 26 年 12 月 2 日

## ホーム屋根下地からの軽量気泡コンクリート片の落下について

12月2日 13時15分頃、函館線 大麻駅において、駅長よりホーム屋根下地から軽量気泡コンクリート片数個がホーム上に落下している旨の連絡がありました。

関係社員が現地へ行き点検を実施し、落下の危険がある部分については部分除去を実施しました。

なお、この落下物によるけが人はいません。

[場 所] 北海道江別市大麻中町 50 番地  
函館線 大麻駅構内 2 番ホーム

[落 下 物] 軽量気泡コンクリート片の個数 : 6 個  
軽量気泡コンクリート片の大きさ  
最大 約 10cm × 約 5cm × 約 2cm : 重さ (推定) 最大 約 35g

