

平成 27 年 2 月 16 日

こ線橋からの屋根部材の落下について

本日 5 時 55 分頃、千歳線 島松駅構内で停車中の千歳 5 時 40 分発 札幌行き 普通列車の運転士から、前方の線路と線路の間に何か物がある旨の連絡が札幌指令センターに入りました。

関係社員が現地を点検した結果、島松駅構内にあるこ線橋の屋根部材の一部が風にあおられて落下したものであることが判明しました。

なお、この落下物によるけが人はいませんが、当該列車に 7 分の遅延が発生しました。

[住 所] 恵庭市島松仲町 1 丁目 1-1 (千歳線 島松駅構内)
※落下高さ 9.5m


[落下物] 個数 : 1 個
形状 : 約 210mm × 約 135mm の L 型形状の鉄板
長さ : 約 2.4m 板厚 : 約 1.6mm 重量 : 約 6kg




当該乗換こ線橋



落下箇所 (拡大)



落下した屋根部材の一部



落下した屋根部材の一部