

質 疑 応 答 書

件 名 仙台市高速鉄道南北線電力需給（契約電力 7,100キロワット）

* 回答は、入札説明書本編の 7(2) により行います。

質 問 事 項		回 答
1	今回の入札において、いただいている様式の「見積書」は使用および提出はしないという認識で宜しいでしょうか。	郵便（配達証明付き書留郵便に限る。）による入札の場合は、初度の入札のみとなりますので、「見積書」は使用しません。
2	契約期間中に建替や増築、トランス増量受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。	長町南変電所の受電設備更新を計画しております。 契約期間中に工事を行うこととなった場合は、改めて協議させていただきます。
3	一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直し協議に応じて頂けますか。	応じられません。契約書（案）第11条で定めている（契約単価の改定）については、法令の改正など真にやむを得ない事情を想定しており慎重に検討し協議により決定します。
4	現在の供給者を教えてください。	東北電力株式会社です。
5	供給開始時に契約電力の変更を行なう施設がある場合、現在の契約電力を教えてください。	現在の総合契約電力は、7,800キロワットです。地点別の契約電力につきましては、別紙1を参照願います。
6	一般送配電事業者（ネットワークサービスセンター）から開札以降に切替手続きをしても間に合うことの確約を書面でいただいておりますか。上記の契約電力変更がある場合も含めて確約をいただいておりますか。万が一供給開始が間に合わない場合、ペナルティ等はございますか。	一般送配電事業者と書面を交わす予定はありません。 供給開始が間に合わない場合、契約書に基づき対応することとなります。
7	弊社が落札した場合、切り替え手続きに必要な資料の提示を、切り替えに間に合うよう早急にご協力いただく事は可能でしょうか。	可能な範囲内でご協力いたします。
8	請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただけますか	書面でお願います。
9	検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただきます。その旨ご了承頂けますか。	了承いたします。
10	（権利義務の譲渡等の禁止）条文を以下に変更または追加いただくことは可能でしょうか。 「ただし、発注者の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。」	変更または追加は認めません。 契約書（案）第2条のとおりになります。
11	計量日に関する条文を以下に変更または追加頂くことは可能でしょうか。 「計量は毎月1日午前0:00に行う。」	契約書（案）第5条と同義のため、変更は不要です。
12	契約書の提出および契約締結期限を教えてください。期限について協議可能でしょうか。	契約書の提出は令和3年3月31日までとし、契約締結期限は供給開始日の令和3年4月1日となります。

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 受付期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに仙台市交通局ホームページに掲載します。

別紙 1

現在の地点別契約電力

項目	地点	八乙女	北仙台	土樋	長町南
変電所の名称		高速鉄道南北線 八乙女変電所	高速鉄道南北線 北仙台変電所	高速鉄道南北線 土樋変電所	高速鉄道南北線 長町南変電所
需給地点		仙台市泉区 八乙女中央一丁目4番10号	仙台市青葉区 堤通雨宮町11番15号	仙台市若林区 土樋296番地の1	仙台市太白区 長町南三丁目1番75号
地点別電力		2,580キロワット	2,870キロワット	1,870キロワット	2,470キロワット
地点別修正電力		2,055キロワット	2,287キロワット	1,490キロワット	1,968キロワット